

令和2年9月分 水質検査結果

水道名	基準値	東みよし町上水道(毛田)	東みよし町上水道(浪内)	東みよし町上水道(西庄)	東みよし町上水道(加茂山)	東みよし町上水道(足代)	東みよし町上水道(昼間)
水源名		毛田水源	浪内水源	西庄水源	加茂山水源	足代水源	昼間水源
採取場所		毛田消防団倉庫	江口会館	榊タルミ	加茂山ゲートボール場	デイサービスセンター車庫	児童公園
検査目的名		月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査
種別		水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)
受付日		2020/9/23	2020/9/23	2020/9/23	2020/9/23	2020/9/23	2020/9/23
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合
一般細菌		100個/ml以下	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.72	0.6	1.93	0.8	0.41	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.06	0.07	0.07	0.05未満	0.05	
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01	0.02	0.01未満	0.02	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0036	0.0103	0.0002未満	0.0002未満	0.0138	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	0.003	
ジブロモクロメタン	0.1mg/L以下	0.0006	0.0007	0.0006	0.0007	0.0007	
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0062	0.0142	0.0012	0.0014	0.0181	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	0.008	
プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0020	0.0032	0.0003	0.0002未満	0.0036	
プロモホルム	0.09mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0007	0.0002未満	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.14	0.01未満	0.01未満	0.05	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.3	3.5	5.1	2.9	5.1	
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
塩化物イオン	200mg/L以下	3.1	3.2	4.5	2.9	4.4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	26.5	38.8	58.2	30.1	33.3	
蒸発残留物	500mg/L以下	56	71	102	55	91	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
有機物質(全有機炭素TOCの量)	3mg/L以下	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.4	
pH値	5.8以上8.6以下	7.58	7.78	6.92	7.51	7.45	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	1未満	1	1未満	1未満	1未満	
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
残留塩素	0.1mg/L以上	0.79	0.55	0.33	0.38	0.67	